



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C- RU.ПБ09.В.00274/23

Серия RU № 0469098



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», место нахождения: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-кт Буденного, д. 51, к. 4, этаж 2, помещ. 5, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ09, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 18.11.2015 г, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Неохим", место нахождения: 195197, Россия, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ финляндский округ, пр-кт Кондратьевский, д. 15, к. 5, литера Б, помещ. 10Н-4,5, адрес места осуществления деятельности: 195067, Россия, г. Санкт-Петербург, пр-кт Маршала Блюхера, д. 78, литера М, ОГРН 1069847536219, Телефон: +7(812) 702-12-46, Адрес электронной почты: mahaeva@neohim.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Неохим", место нахождения: 195197, Россия, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ финляндский округ, пр-кт Кондратьевский, д. 15, к. 5, литера Б, помещ. 10Н-4,5, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 195067, Россия, г. Санкт-Петербург, пр-кт Маршала Блюхера, д. 78, литера М.

ПРОДУКЦИЯ Средство огнезащиты стальных конструкций: краска огнезащитная «Неомид Всесезонная огнезащитная краска» для металлических конструкций на органической основе, изготавливаемая в соответствии с ТУ 20.30.11-085-98536873-2023 «Неомид Всесезонная огнезащитная краска».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 2059/ТР от 05.10.2023 г. ИЦ ПБ АНО Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.,
Акт о результатах анализа состояния производства № 1451/23 от 21.08.2023 г. Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ09, Чарушкин Степан Владимирович,
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» с изменением 1 (п.п. 3.4, 6.1).
Смотрите в приложении к сертификату бланк 0991889 (1 листа).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 06.10.2023 **ПО** 05.10.2028
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

05.10.2028



Умрихина Ольга Васильевна

(Ф.И.О.)

Шолин Николай Алексеевич

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C- RU.ПБ09.В.00274/23

Серия **RU** № **0991889**

Средство огнезащиты стальных конструкций: краска огнезащитная «Неомид Всесезонная огнезащитная краска» для металлических конструкций на органической основе, изготавливаемая в соответствии с ТУ 20.30.11-085-98536873-2023 «Неомид Всесезонная огнезащитная краска», обеспечивает:

Группа огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры, мин.)	Стальная колонна двутаврового сечения с приведенной толщиной металла, мм	Толщина грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020 «Грунтовка ГФ-021. Технические условия» не менее, мм	Краска огнезащитная «Неомид Всесезонная огнезащитная краска» по ТУ 20.30.11-085-98536873-2023	
			толщина, мм	расход*, кг/м ²
5 - я (не менее 45)	3,4	0,05	0,95	1,50
4 - я (не менее 60)	3,4	0,05	1,27	2,00
3 - я (не менее 90)	3,4	0,05	3,2	5,10

* расход заявлен производителем на указанную толщину, без учета технологических потерь

Продукция предназначена для:	Повышения предела огнестойкости стальных конструкций, сооружений промышленного и гражданского строительства, эксплуатируемых внутри помещений с неагрессивной средой, на открытом воздухе при отрицательных температурах, не подвергающихся прямому воздействию воды.
Общие сведения об области применения продукции	Повышение предела огнестойкости стальных конструкций, сооружений промышленного и гражданского строительства, эксплуатируемых внутри помещений с неагрессивной средой, на открытом воздухе при отрицательных температурах, не подвергающихся прямому воздействию воды.
Общие условия эксплуатации продукции	Нанесение краски осуществляется при температуре окружающей среды не ниже минус 25 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. Обязательным условием при выполнении работ является сохранение температуры поверхности нанесения на 3 °С выше температуры точки росы до момента высыхания.
Общие условия хранения продукции	Краску хранят в закрытой заводской упаковке предприятия-изготовителя в хорошо проветриваемых складах при температуре от 5 °С до 40 °С, предохраняя от попадания прямых солнечных лучей, нагревания, искр, открытого пламени и других источников воспламенения.
Срок хранения	24 месяца с даты изготовления при условии хранения в нераспечатанной таре предприятия-изготовителя.
Срок службы или ресурс продукции	до 10 лет при соблюдении требований инструкции.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

О.С.С.
(подпись)
М.П.
(подпись)

Умрихина Ольга Васильевна
(Ф.И.О.)
М.П. Шолин Николай Алексеевич
(Ф.И.О.)

Лист 1 из 1