

СДСПБ



Система добровольной сертификации в области
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31588.04ОЦН0.OC05.01096
(номер сертификата соответствия)

0002549
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

ООО «Неохим». Адрес: РОССИЯ, Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ
Финляндский округ, пр-кт Кондратьевский, д. 15, к. 5, литера Б, помещ. 10Н-4,5. ОГРН:
1069847536219

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

ООО «Неохим». Адрес: РОССИЯ, Санкт-Петербург, вн.тер.г.
Муниципальный округ Финляндский округ, пр-кт Кондратьевский, д. 15, к.
5, литера Б, помещ. 10Н-4,5. ОГРН: 1069847536219

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа
по сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Орган по сертификации ООО "Вега" Адрес: 107078, Россия,
Москва, улица Садовая-Спасская, дом 17/2, этаж 2, помещение
I. Телефон: +7-909-356-1455. Адрес электронной почты:
vega.infor@yandex.ru. Аттестат аккредитации № РОСС
RU.31588.04ОЦН0.OC05

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Неомид Всесезонная огнезащитная краска ТУ 20.30.11-085-98536873-2023 «НЕОМИД ВСЕСЕЗОННАЯ
ОГНЕЗАЩИТНАЯ КРАСКА» Технические условия – 3-я группа огнезащитной эффективности (90 мин.): при
испытании на стальной колонне (двутавре) с приведенной толщиной металла 5,8 мм при толщине сухого
огнезащитного слоя 2,7 мм и расходе состава 4,3 кг/кв.м (без учета потерь), нанесенного на грунт марки ГФ-
021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя 0,05 мм. Серийный выпуск

Код ОК 20.30.11.120

Код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие которых
проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (ФЗ от
22.07.2008 г. № 123-ФЗ); ГОСТ Р 53295-2009 с изм.1 (п.п. 3.4, 6.1)
«Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования.
Метод определения огнезащитной эффективности»

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 001/А-29/03/24 от 29.03.2024 года,
выданный Испытательной лабораторией "Орион" ООО "Вега"
(аттестат аккредитации РОСС RU.31588.04ОЦН0.ИЛ03)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем
в орган по сертификации в качестве
показателей соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

29.03.2024

по 28.03.2029



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Белянин

В.С. Киров