



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АД67.В.00130/24

Серия RU № 0359375



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр». Место нахождения (адрес юридического лица): 140200, Россия, Московская область, г. Воскресенск, ул. Гиганта, д. 2. Адрес места осуществления деятельности: 117186, Россия, г. Москва, ул. Нагорная, дом 20 корпус 1, офис № 113, этаж-1. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АД67 от 06.04.2017 г. Телефон: +74951207791, адрес электронной почты: info@bequest-center.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОХИМ".

Место нахождения (адрес юридического лица): 195197, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ, ПР-КТ КОНДРАТЬЕВСКИЙ, Д. 15, К. 5, ЛИТЕРА Б, ПОМЕЩ. 10Н-4.5. Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 195197, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ, ПР-КТ КОНДРАТЬЕВСКИЙ, Д. 15, К. 5, ЛИТЕРА Б, ПОМЕЩ. 10Н-4.5.
ОГРН: 1069847536219. Телефон: +7 (812) 702-12-46, адрес электронной почты: info@neohim.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОХИМ".

Место нахождения (адрес юридического лица): 195197, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ, ПР-КТ КОНДРАТЬЕВСКИЙ, Д. 15, К. 5, ЛИТЕРА Б, ПОМЕЩ. 10Н-4.5. Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 195067, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ МАРШАЛА БЛЮХЕРА, Д.80, КОРПУС 2, СТРОЕНИЕ 1.

ПРОДУКЦИЯ Средство огнезащиты кабелей: краска огнезащитная для кабелей «Неомид», выпускаемое по техническим условиям ТУ 20.30.11-021-98536873-2024 "Краска огнезащитная для кабелей "Неомид".
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3209 10 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 4033/О-24 от 06.06.2024 г., выданного испытательной лабораторией "ЛСМ-пожлаб" Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" (аттестат аккредитации № RA.RU.21ПБ78); акта анализа состояния производства № БЦ043-078.24-01 от 27.03.2024 г. Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» (аттестат аккредитации № RA.RU.10АД67), подписавший(е) эксперт(ы): Сапронова Светлана Александровна, Соболев Алексей Анатольевич.
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53311-2009 "Покрyтия кабельные огнезащитные. Методы определения огнезащитной эффективности" (раздел 4). Огнезащитная эффективность, условия хранения, гарантийный срок хранения, срок эксплуатации, дата изготовления образцов (проб) продукции, и информация о распространении действия сертификата соответствия согласно приложению №1 на одном листе (бланк № 0878411).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 10.06.2024 **ПО** 09.06.2029
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Смещенный Максим Александрович
(Ф.И.О.)

Елизаров Сергей Владимирович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

№1

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.АД67.В.00130/24

Серия RU

№ 0878411

Средство огнезащиты кабелей: краска огнезащитная для кабелей «Неомид», обеспечивает огнезащитную эффективность при нанесении, согласно инструкции по применению № ИП И-ОИР-260 "Краска огнезащитная для кабелей "Неомид", на кабелях с поливинилхлоридной, полиэтиленовой и резиновой оболочками с толщиной сухого слоя не менее 0,8 мм (расход, установленный изготовителем - не менее 1,68 кг/м² без учета технологических потерь).

Хранить в соответствии с требованиями ГОСТ 9980.5 в плотно закрытой заводской упаковке предприятия-изготовителя в сухих, отапливаемых складских помещениях при температуре от +5 °С до +35 °С на расстоянии не менее 1,5 м - 2,0 м от источников отопления, предохраняя от попадания воды, прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения – 24 месяца.

Гарантийный срок эксплуатации покрытия – не менее 5 лет при эксплуатации без прямого воздействия дождя и снега (материал не должен быть подвержен атмосферным осадкам) при температуре воздуха от -30 °С до +50 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %.

Сертификат соответствия серийно выпускаемой продукции, распространяется на данную продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения. Дата изготовления образцов (проб) продукции - 28.01.2024 г.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Сметанин Максим Александрович
(Ф.И.О.)

Елистратов Сергей Владимирович
(Ф.И.О.)