

СДСПБ



Система добровольной сертификации в области пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31588.04ОЦН0.ОС05.01205

(номер сертификата соответствия)

0002680

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

ООО «Неохим». Адрес: РОССИЯ, 195197, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ, ПР-КТ КОНДРАТЬЕВСКИЙ, Д. 15, К. 5, ЛИТЕРА Б, ПОМЕЩ. 10Н-4,5.
Фактический адрес производства: 195067, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ МАРШАЛА БЛЮХЕРА, Д. 80,
КОРПУС 2, СТРОЕНИЕ 1. ОГРН: 1069847536219

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

ООО «Неохим». Адрес: РОССИЯ, 195197, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ, ПР-КТ КОНДРАТЬЕВСКИЙ, Д. 15, К. 5, ЛИТЕРА Б, ПОМЕЩ.
10Н-4,5. Фактический адрес производства: 195067, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ МАРШАЛА
БЛЮХЕРА, Д. 80, КОРПУС 2, СТРОЕНИЕ 1. ОГРН: 1069847536219

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа
по сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Орган по сертификации ООО "Вега" Адрес: 107078, Россия,
Москва, улица Садовая-Спасская, дом 17/2, этаж 2, помещение
I. Телефон: +7-909-356-1455. Адрес электронной почты:
vega.infor@yandex.ru. Аттестат аккредитации № РОСС
RU.31588.04ОЦН0.ОС05

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Огнезащитная краска для металла и Неомид Огнезащитная краска для металла (ТУ 20.30.11-008-
98536873-2022): 3 группа огнезащитной эффективности (90 мин.): при испытании на балке с
приведенной толщиной металла 5,8 мм при толщине сухого огнезащитного слоя 1,78 мм и
расходе 2,8 кг/кв.м (без учета потерь), нанесенного на грунт ГФ-021 (ГОСТ 25129) с толщиной
сухого слоя 50 мкм. Серийный выпуск

Код ОК 20.30.11.120

Код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие которых
проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
(Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, ГОСТ Р 53295-2009 с
изм.1 "Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие
требования. Методы определения огнезащитной эффективности"

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 001/A-26/07/24 от 26.07.2024 года,
выданный Испытательной лабораторией "Орион" ООО "Вега"
(аттестат аккредитации РОСС RU.31588.04ОЦН0.ИЛ03)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем
в орган по сертификации в качестве
доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.07.2024 по 25.07.2029



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Белянин

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

В.С. Киров