



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C- RU.ПБ09.В.00208/23

Серия **RU** № **0426893**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», место нахождения: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-кт Буденного, д. 51, к. 4, этаж 2, помещ. 5, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ09, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 18.11.2015 г, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Неохим», место нахождения: 195197, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ финляндский округ, пр-кт Кондратьевский, д. 15, к. 5, литера Б, помещ. 10Н-4,5, адрес места осуществления деятельности: 195067, г. Санкт-Петербург, пр-кт Маршала Блюхера, д.78, литера М, ОГРН 1069847536219, Телефон: +7 (812) 702-12-46, Адрес электронной почты: mahaeva@neohim.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Неохим», место нахождения: 195197, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ финляндский округ, пр-кт Кондратьевский, д. 15, к. 5, литера Б, помещ. 10Н-4,5, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 195067, г. Санкт-Петербург, пр-кт Маршала Блюхера, д.78, литера М.

ПРОДУКЦИЯ Средство огнезащиты древесины и материалов на ее основе: сухой водорастворимый концентрат для огнебиозащиты древесины NEOMID (плотностью готового раствора 1085-1115 кг/м³), изготавливаемый в соответствии с ТУ 20.59.59-171-98536873-2023 «Сухой водорастворимый концентрат для огнебиозащиты древесины NEOMID», разведенный в соотношении 1 кг концентрата к 5 кг воды в соответствии с инструкцией по применению ИП И-ОИР-183 от 07.04.2023 г.
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3828 99 700

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 1871/ТР от 12.05.2023 г. (ИЦ ПБ АНО Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», регистрационный номер аттестата аккредитации ТРПБ.RU.ИН47),
Акт о результатах анализа состояния производства № 1343/23 от 18.04.2023 г. Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», регистрационный номер аттестата аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ09.
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний» (п. 5.1, 5.2). Обеспечивает: I группу огнезащитной эффективности при расходе состава 600 г/м², (устойчив к старению); II группу огнезащитной эффективности при расходе состава 300 г/м² (устойчив к старению). Условия хранения продукции: в сухом, вентилируемом помещении при температуре от минус 50 °С до плюс 40 °С, предохраняя от попадания прямых солнечных лучей. Срок хранения продукции 36 месяцев с даты изготовления при условии хранения в нераспечатанной таре предприятия-изготовителя, срок годности нанесенного состава до 7 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 12.05.2023 **ПО** 11.05.2028 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

О. Усеев
(подпись)
А. Сергеев
(подпись)



Умрихина Ольга Васильевна

М.П. Мирфатуллаев Мир Гусейн Мир
Шамиль оглы
(Ф.И.О.)